



GP GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Služba marketinga-Centar za potrošače

1862
ZAGREB

10001 ZAGREB p.p. 218
M.B. 3276066 fax 63 02 587

Radnička cesta 1, Zagreb

www.plinara-zagreb.hr

e-mail: info@plinara-zagreb.hr

žiro račun kod Zagrebačke banke br. 2360000-1101273818

POSTUPAK SANACIJE MJERENOGLA DIJELA PLINSKE INSTALACIJE

Ukoliko se tijekom ispitivanja plinskih instalacija mjereno dijela utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost plinske instalacije, potrošač plina potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju mjereno dijela plinske instalacije koji je napisan od strane djelatnika GPZ ili ovlaštenog ispitivača unutarnjih plinskih instalacija.

Postupak sanacije plinske instalacije do puštanja plina na korištenje ovisi na kojemu je dijelu plinske instalacije nepravilnost utvrđena (plinski cjevovod, plinsko trošilo, dimovodni sustav, sustav dobave zraka).

Propusnost plinskog cjevovoda

Kada se ispitivanjem plinske instalacije mjereno dijela utvrdi propusnost, zapor prije plinomjera se **zatvara i plombira**, a postupak sanacije je slijedeći:

1. Potrošač angažira **stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera**, u dalnjem tekstu plinoinstalater, (popis na www.plinara-zagreb.hr) radi izvođenja radova na sanaciji propusnosti plinske instalacije.
2. Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova u centar za potrošače GPZ.
3. Plinoinstalater sanira mjesto propusnosti na plinskoj instalaciji.
4. Nakon izvedene sanacije, plinoinstalater dogovara termin sa Službom Tehničke kontrole GPZ za pregled, ispitivanje i puštanje plina na korištenje.

Neispravno plinsko trošilo

Kada se pregledom i ispitivanjem plinske instalacije utvrdi neispravnost ili propusnost na plinskom trošilu, zapor prije trošila je **zatvoren i plumbiran**, neispravnost se zapisnički konstatira od strane ovlaštenog ispitivača, a postupak sanacije je slijedeći:

1. Potrošač angažira **ovlaštenog servisera** radi otklanjanja neispravnosti na plinskom trošilu.
2. Ovlašteni serviser otklanja neispravnost na plinskom trošilu.
3. Ovlašteni serviser otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
4. Ovlašteni serviser dostavlja putem faxa 6302-529 primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Službu tehničke kontrole GPZ.

Neispravan dimovodni sustav

Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost dimovodnog sustava (npr. neispravan spoj trošila na dimnjak, neispravan dimnjak), zapor prije trošila je **zatvoren i plumbiran**, a postupak sanacije je slijedeći:

1. Potrošač angažira **ovlaštenog područnog dimnjačara** radi otklanjanja neispravnosti na dimovodnom sustavu.
2. Nakon što je otklonjena neispravnost na dimovodnom sustavu, potrošač angažira **ovlaštenog servisera** koji provjerava ispravnost plinskog trošila i odvod dimnih plinova, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
3. Ovlašteni serviser dostavlja putem faxa 6302-529 primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Službu tehničke kontrole GPZ.

Neispravan sustav dobave zraka

Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost sustava dobave zraka postupak sanacije je slijedeći:

1. Potrošač angažira ovlaštene osobe za otklanjanje utvrđenih neispravnosti (npr. stolara za ugradnju ventilacijskih otvora, električara za otpajanje električnog ventilatora, građevinskog radnika za ugradnju ventilacijskih otvora u vanjskom zidu...).
2. Ukoliko je zatvoren zapor prije trošila, potrošač angažira **ovlaštenog servisera** koji provjerava ispravnost plinskog trošila i sustav dobave zraka, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
3. Ovlašteni serviser dostavlja putem faxa 6302-529 primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Službu tehničke kontrole GPZ.

Napomena

Napominjemo da ugrađena PVC ili aluminijска stolarija, uporaba kuhinjske nape ili bilo kakvih drugih ventilatora utječe na rad trošila spojenog u dimnjak i u takvim slučajevima postoji mogućnost povrata dimnih plinova u prostoriju smještaja plinskog trošila.

Iz navedenih razloga potrebno je redovito vršiti održavanje i pregled plinske instalacije, plinskih trošila i dimnjaka od strane stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera, ovlaštenih servisera i ovlaštenih područnih dimnjačara. Svaka naknadna preinaka plinske instalacije (uključivo trošila, dimovoda ili ventilacije) te ugradnja napa, ventilatora, PVC ili aluminijске stolarije, sušilica te zamjena stolarije, može se vršiti isključivo uz prethodno savjetovanje sa stručno tehnički osposobljenim osobama i uz odobrenje GPZ.

Ukoliko je sanacija takva da prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN 76/07) i drugoj zakonskoj regulativi, zahtjeva ishođenje određene dokumentacije i drugih dozvola, u obavezi suvlasnika je da iste ishode.

MOLIMO PROČITAJTE CIJELI NAPUTAK !

telefoni: 6302 473, 6302 424, 6302 397, 6302 585